



Granulats : 2/5.6 concassé  
Péetrographie : Alluvionaie silico-calcaire

Partie contractuelle  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme								Catégorie			
2	5.6	Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043								Fab I			

	0.063	d/2 1	d 2	D/1.4 4	5	D 5.6	6.3	8	1.4D 11.2	2D 22.4	Cg	f	FI	W
Etendue e			10	30		10								
V.S.S.+U		6	15	86		100		100				0.80	24.00	
V.S.S.	0.5	5	10	80		99		100				0.50	20.00	
V.S.I.		0	0	25		90		98	100					
V.S.I.-U		0	0	19		85		97						

Partie informative  
Résultats de production

	du 21/07/25 au 27/10/25												
	0.063	1	2	4	5	5.6	6.3	8	11.2	Cg	f	FI	W
Maximum	0.1	1	6	68	90	96	99	100	100	C100/0	0.11	15.20	7.3
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	6	68	91	96	99	100	100		0.10		7.7
Moyenne Xf	0.1	0	4	60	85	94	98	100	100	C100/0	0.07	13.90	5.5
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	2	51	80	92	98	100	100		0.05		3.2
Minimum	0.0	0	0	39	72	91	97	100	100	C100/0	0.03	12.30	2.2
Ecart-type	0.02	0.1	1.4	6.5	4.5	1.6	0.6	0.0	0.0	0.000	0.021	1.205	1.80

